

Μέθοδος καθαρισμού και προστασίας υπαρχόντων οικιακών συστημάτων

Καθαρισμός και προστασία μιας υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιώντας **Καθαριστικό Fernox F3** και **Προστατευτικό Fernox F1**.

Διαδικασία

1. Βρείτε και επισκευάστε μηχανικά σφάλματα.
2. Αδειάστε το σύστημα πλήρως και ξαναγεμίστε με καθαρό νερό.
3. Προσθέστε Καθαριστικό Fernox F3 μέσω ενός σώματος χρησιμοποιώντας είτε τον Fernox Injector, ή το Express στην συνιστώμενη δοσολογία.
4. Ανάψτε την συσκευή και κυκλοφορήστε το προϊόν ζεστό για μία ώρα το ελάχιστο ή για μεγαλύτερη περίοδο αν προτιμάτε.
5. Απομονώστε όλα τα σώματα εκτός από το πιο μακρινό από την συσκευή, πρώτα τα επάνω αν είναι δυνατό. Κυκλοφορήστε το προϊόν μέσω του σώματος μέχρι να αποκατασταθεί η απόδοση. Επαναλάβετε το βήμα 5 σε όλο το σύστημα περιλαμβάνοντας την συσκευή και τους σωλήνες του κυκλοφορητή.
6. Απομονώστε όλα τα σώματα εκτός από τον πιο μακρινό από την συσκευή. Ανοίξτε το σημείο πλήρους αποστράγγισης; ταυτόχρονα βάλτε φρέσκο νερό από το δίκτυο. Ξεπλύνετε προσεκτικά μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό. Χρησιμοποιήστε ένα μετρητή πλυσίματος όπως τον Fernox TDS για να βεβαιωθείτε ότι το **Σύνολο Διαλυμένων Στερεών** έχει απομακρυνθεί ικανοποιητικά. Το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί επαρκώς πλυμένο όταν το νερό του συστήματος έχει τιμή μέσα στο 10% της τιμής του καθαρού νερού του δικτύου. Διαφορές πάνω από 10% σημαίνουν ότι έχουν μείνει σημαντικά υπολείμματα από τον καθαρισμό και απαιτείται περισσότερο πλύσιμο. Αν τα υπολείμματα δεν έχουν απομακρυνθεί θα δημιουργήσουν διάβρωση και θα αναιρέσουν την διαδικασία καθαρισμού.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 σε όλα τα σώματα, την συσκευή και τις σωληνώσεις του κυκλοφορητή.
8. Ανοίξτε ξανά όλα τα σώματα, και κυκλοφορήστε για ακόμη 15 λεπτά και ξαναμετρήστε με το TDS.
9. Όταν το σύστημα έχει καθαριστεί επαρκώς, τότε προσθέστε Fernox Protector F1, στο σύστημα. Το προϊόν πρέπει να προστεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό θα το προστατέψει από τον σχηματισμό αλάτων, διάβρωση και ανάπτυξη μικροβίων. Είναι σημαντικό, εντούτοις, για να δουλέψει σωστά η Προστασία, το σύστημα να έχει καθαριστεί και ξεπλυθεί σωστά.
10. Το αυτοκόλλητο της επεξεργασίας που παρέχεται με όλα τα υγρά Προστασίας της Fernox πρέπει να συμπληρωθεί σωστά και να επικολληθεί στο πλαίσιο του λέβητα.
11. Παρακαλούμε σημειώστε: συνιστούμε τα επίπεδα προστασίας να ελέγχονται ετησίως (συνήθως κατά την συντήρηση) ή πιο σύντομα για έλεγχο απώλειας του περιεχομένου. Αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το κιτ Ελέγχου Προστασίας της Fernox.
12. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Fernox για περισσότερη βοήθεια στο τηλέφωνο 801 11 690690. ΥΓ: Οι μηχανοκίνητες βαλβίδες πρέπει να είναι ανοικτές χειροκίνητα κατά την διαδικασία πλυσίματος και οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να παρακάμπτονται ή να αφαιρούνται προσωρινά. Αν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το καπάκι του εξαεριστήρα κατά το πλύσιμο με καθαρό νερό ώστε να μην έχετε υπερχειλίση εξασφαλίστε ότι το καπάκι έχει αφαιρεθεί πριν το ξεκίνημα της συσκευής.