

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RIELLO G40

Πλήρως αυτοματοποιημένοι καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, μονοβάθμιας (διβάθμιας G 20 S) λειτουργίας αποτελούμενοι από:

1. Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια ανεστραμμένα προς τα εμπρός.
2. Μεταλλικό κάλυμμα με ηχοαπορροφητική επένδυση εσωτερικά.
3. Αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ ολικού φραγμού του αέρα καύσεως.
4. Μονοφασικό ασύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα 230 V, 50 Hz.
5. Κεφαλή καύσεως η οποία αποτελείται από:
 - α) κωνική κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες.
 - β) ηλεκτρόδια έναυσης.
 - γ) δίσκο σταθεροποίησης της φλόγας.
6. Γραναζωτή αντλία για παροχή καυσίμου αποτελούμενη από:
 - α) φίλτρο.
 - β) ρυθμιστή πίεσης.
 - γ) αναμονές για σύνδεση μανόμετρου και κενόμετρου.
 - δ) εσωτερικό by-pass για ενδεχόμενη εγκατάσταση με ένα σωλήνα παροχής καυσίμου.
7. Σωληνοειδή βαλβίδα τροφοδοσίας καυσίμου ενσωματωμένη στο σώμα της αντλίας.
8. Φωτοκύτταρο για έλεγχο της φλόγας.
9. Ηλεκτρονική συσκευή εντολών και ελέγχου της φλόγας με μπουτόν απεμπλοκής (reset).
10. Ακροφύσιο (μπεκ) ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου.
11. Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας I.P. 40.
12. Προθέρμανση καυσίμου με ηλεκτρική αντίσταση (κατόπιν ζήτησης) (G 3R, G 5R).
13. Μηχανικός μειωτής για αργή έναυση (τύπος 40 G20S).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 267 Σύμφωνα με:

- Οδηγία 89/336/EEC (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).
- Οδηγία 73/23/EEC (χαμηλής τάσης).
- Οδηγία 98/37/EEC – 89/392/EEC (μηχανές).
- Οδηγία 92/42/EEC (απόδοσης).

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- α) δύο εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης παροχής καυσίμου με μαστούς.
- β) φλάντζα με θερμομονωτικό παρέμβυσμα.
- γ) βίδες και παξιμάδια στήριξης της φλάντζας.
- δ) αρθρωτό μπράτσο στήριξης (στους τύπους G5, G10, G20, G20S).
- ε) εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης – συντήρησης.

στ) κατάλογος ανταλλακτικών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Επέκταση φλογοκεφαλής